



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю 680003, г.Хабаровск, ул. Союзная, д. 3А, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail: und27@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам
682860, п. Ванино, ул. Украинская, д. 5а, тел./факс 8 (42137) 7-08-86, e-mail: selivanoff76@mail.ru

п.Ванино
(место составления акта)

«18» июня 2021 года
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органов местного самоуправления
№ 29

На основании: Распоряжения ВрИО начальника ОНДиПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам Алексеева А.Ю. № 29 от 18.05.2021 года

проведена внеплановая проверка в отношении: органа местного самоуправления Даттинского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края, в лице администрации сельского поселения, с целью контроля за реализацией мер пожарной безопасности.

место нахождения органов местного самоуправления (администрации поселения):
682863, Хабаровский край, Ванинский муниципальный район, Даттинское сельское поселение, улица Шуляпина, д. 1, Администрация Даттинского сельского поселения ОГРН 1022700713738 ИНН/КПП 2709003830/270901001)

Дата и время проведения проверки:
с 10 час. 00 мин. «16» июня 2021 года
до 10 час. 00 мин. «18» июня 2021 года

Общая продолжительность проверки: 1 рабочих дня

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы в составе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:
Глава Даттинского сельского поселения Бурмышева Вера Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя)

Лица, проводившие проверку:

-ВрИО начальника ОНД и ПР по Ванинскому и Советско-Гаванскому муниципальным районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, Алексеев Андрей Юрьевич.

При проведении проверки присутствовали:
Глава Даттинского сельского поселения Бурмышева Вера Николаевна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя)

органа местного самоуправления, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Краткая характеристика состояния противопожарной защиты населенного пункта: *Датта*

Численность населения, количество жилых домов:

Численность постоянно проживающего населения 700 человек; 121 жилой дом

Наружное противопожарное водоснабжение:

Требуемый расход воды на нужды пожаротушения (л/с) 5 л/с

Необходимый запас пожарного объема воды (3 часа * требуемый расход) _____

Возможность забора воды (состояние съездов, подъездов, проездов, наличие необходимого уровня) _____

Места заправки техники для целей пожаротушения _____

- пожарных гидрантов 0, из них исправно 0;
- естественных пожарных водоемов 2 (р. Тумнин, р. Большая дюанка),
- водонапорных башен 0, из них приспособлено для забора воды пожарной техникой 0
- насосных станций 2, из них исправно 2.

Связь, оповещение населения о пожаре:

- наличие сетей связи общего пользования имеется стационарная телефонная связь, сотовая связь «Билайн» «МТС» охват 100%;
- наличие и доступ к использованию единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» и телефонному номеру приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях имеется;
- оповещение населения о пожаре осуществляется: звуковая система сигнализация Рыболовецкой артели им. 50 лет Октября.

Подразделения пожарной охраны (граждане, участвующие в обеспечении пожарной безопасности):

Дислоцирующиеся в населенном пункте (ед. техники, ед. личного состава)	Привлекаемые (ед. техники, ед. личного состава)	км
ДПК Рыболовецкой артели 50 лет Октября, 1 АЦ	51-ПЧ 6 ОПС Хабаровского края, 2 АЦ	10
	19-ПЧ 6 ОПС Хабаровского края, 1 АЦ	30

Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности:

№ п/п	Нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации в области пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Лица, допустившие нарушения
1	<p>Населенный пункт не обеспечен наружным противопожарным водоснабжением в соответствии с нормами.</p> <p>Согласно проведенным расчетам минимального количества источников противопожарного водоснабжения на территории Даттинского сельского поселения требуется дополнительно оборудовать пожарный водоем в районе ул. Школьная, 11</p> <p>Примечание срок устранения нарушения, согласно предписания № 33/1/1 от 02.10.2020 года, 01.09.2021 года.</p> <p>При проверке предоставлено Постановление № 40 от 27.05.2021 г. «О внесении изменений в муниципальную программу», согласно которому срок реализации мероприятия по установке пожарного резервуара 2022 – 2023 года.</p>	<p>Статья 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, примечание 1 таб. 1 пункт 5.1, примечание 3 таб. 2 пункт 5.2, пункт 6.3., пункт 9.9, пункт 9.11 СП 8.13130.2009</p>	<p>Глава Даттинского сельского поселения Бурмышева В.Н., Администрация Даттинского сельского поселения.</p>

2	Территория поселения не очищена от сухой растительности.	Пункт 67 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	Глава Даттинского сельского поселения Бурмьшова В.Н., Администрация Даттинского сельского поселения.
---	--	---	--

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 18.06.2021 № 29/1/1, уведомление о составлении протокола в отношении юридического лица, уведомление о составлении протокола в отношении должностного лица

Подписи лиц, проводивших проверку: Алексеев А.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Отправлено заказным письмом

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа местного самоуправления в отношении которого проводилась проверка)

« » 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

Согласовано « » 2021 г. / _____